

Аппарат испытательный диодный АИД-70/70



Белгород, Россия

Аппарат испытательный диодный АИД-70/70 предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением 70 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным напряжением частотой 50 Гц в пределах 70 кВ.

Параметр Значение

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 220 ± 11

Частота питающей сети, Гц 50 ± 1

Наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ

- На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме 70

- На переменном напряжении в продолжительном режиме 70

- На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме* 70

Максимальный рабочий ток, мА

- На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме 14

- На переменном напряжении в продолжительном режиме 20

- На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме* 45

Приведенная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более ± 3

Приведенная погрешность измерения выходного тока на выпрямленном напряжении, %, не более ± 3

Диапазоны измерения испытательного тока на выпрямленном напряжении, мА 0,05-1; 1-15

Потребляемая мощность, кВА, не более 4

Масса, кг, не более:

- Блок управления 15

- Блок высокого напряжения 70

Габаритные размеры, мм, не более

- Блок управления 360x340x205

- Блок высокого напряжения

Средний срок службы, лет 10

* * АИД-70/70 работает на переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения 17% и длительностью цикла 6 мин.

Цена: **10 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ОМЗ Групп Юлия

4993464288

AvizInfo.ru

1/1

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru